

**Zamawiający:
Gmina Frombork
Ul. Młynarska
14-530 Frombork**

PF.271.7.2022

Do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: „Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku”
Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00167458/01

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”, informuję, że w dniu 14.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z czym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi.

- 1. W związku z modernizacją kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku informujemy, iż duży występuje problem ze znalezieniem urządzenia, które będzie spalało paliwo o wilgotności 30% w takiej ilości oraz cyklu jakiej Państwo wymagacie. Spalanie tak mokrego opału wiązać się będzie z niską żywotnością urządzeń i problemami eksploatacyjnymi. Jest to opinia już kilku Producentów urządzeń. Producenci nie chcą złożyć oferty ze względu na duże zawilgocenie w proponowanym opale. Prosimy Zamawiającego o rozważenie zmiany sposobu spalania paliw i zmniejszenie wymagań co do Specyfikacji, tak aby słoma i trzcina były spalane do 20% wilgotności jednakowo.**

Odp.: Zamawiający przyjmuje argumentację Wykonawcy i stwierdza, że zamontowany kocioł powinien pozwalać na spalanie surowców o średniej wilgotności 23%. Ponadto Zamawiający informuje, że wilgotność biomasy która jest zużywana w kotłowni zasadniczo nie przekracza 20%. Należy jednak pamiętać, że niesprzyjające warunki pogodowe podczas zbioru biomasy oraz brak zadaszonego magazynu na surowiec uniemożliwiają przechowanie 100% biomasy w wilgotności poniżej 23%. Są to czynniki wtórne, jednakże nie należy ich bagatelizować, ponieważ realnie występują przy kotłowni fromborskiej.

Podpisano:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

.....
(podpis osoby udzielającej odpowiedzi
w imieniu Zamawiającego)