

Frombork, 03.08.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Frombork
Ul. Młynarska
14-530 Frombork

PF.271.9.2022

Do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: „Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku”

Numer ogłoszenia BZP: **2022/BZP 00245401/01**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”, informuję, że w dniu 02.08.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z czym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi.

1. Zapis w PFU (str.8) określa, że w ramach zamówienia do wykonania jest „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła i technologii na kocioł opalany słomą 1 x 3,0 MW o podwyższonej sprawności wraz z instalacją odpylania spalin spełniającą standardy emisyjne po 01.01.2023 roku.” Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z tym zapisem Zamawiający oczekuje emisji pyłów o wartości <200mg/m³.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania, iż instalacja odpylania spalin powinna spełniać standardy emisyjne obowiązujące po 01.01.2023 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

Podpisano:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

.....
(podpis osoby udzielającej odpowiedzi
w imieniu Zamawiającego)