

EOŚ-1884/UP-E/JL/2022

Młynary, 12.04.2022r.

Miasto i Gmina Frombork
Ul. Młynarska 5A
14-530 Frombork

Dotyczy: **Wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji na przestawienie istniejącego słupa oświetlenia drogowego z terenu chodnika na teren zieleni w związku z rewitalizacją obszaru Starego Miasta we Fromborku – Plac Górników.**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 10.03.2022 (data wypłynięcia 17.04.2024) o wydanie warunków usunięcia kolizji na przestawienie istniejącego słupa oświetlenia drogowego z terenu chodnika na teren zieleni w związku z rewitalizacją obszaru Starego Miasta we Fromborku – Plac Górników, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (dalej EOŚ) informuje, że wyraża zgodę na przebudowę sieci oświetlenia ulicznego.

W związku z powyższym należy:

1. Opracować projekt wykonawczy przebudowy sieci oświetleniowej. Projekt uzgodnić z DRU Młynary w EOŚ., adres do korespondencji: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieśnicza 17/19, 81-855 Sopot.
2. W projekcie przebudowy sieci oświetleniowej należy uwzględnić:
 - Istniejący słup oświetleniowy typu WZ 10, należy wymienić na słup stalowy z podwójnym wysięgnikiem oraz przestawić w nową lokalizację;
 - Oprawy w ilości 2 szt. należy przewiesić na nowy słup w nowej lokalizacji;
 - Istniejącą linię kablową typu: YAKY 4x25mm² należy odkopać, przedłużyć za pomocą muf kablowych i ułożyć po projektowanej trasie poza obrys kolizji.
3. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach usunięcia kolizji pozostanie na majątku EOŚ.
5. Usunięcie kolizji zostanie wykonana Państwa kosztem i staraniem według opracowanego i uzgodnionego projektu usunięcia kolizji.
6. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Elbląg.
7. Wykonawcą przebudowy sieci oświetleniowej może być firma wskazana przez wnioskodawcę, posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
8. Odbiór techniczny przebudowy sieci oświetleniowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego z wykonanych prac
9. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.
10. Prace projektowe można rozpocząć po pisemnej akceptacji niniejszych warunków przez Inwestora.

Otrzymują:

Wnioskodawca;


- Agnieszka Morawiak

EOŚ;

- Jarosław Leśniewski, tel.: 723 306 009;

e-mail: jaroslaw.lesniewski@energa.pl

Specjalista ds. oświetlenia
Dział Realizacji Usług Elbląg


Jarosław Leśniewski

(z poważaniem)