

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na:
**„Przebudowę stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie
odwodnienia płyty stadionu i wymianę ogrodzenia”,**

Pyt. 1. Proszę o zamieszczenie rysunków technicznych i projektów paneli ogrodzeniowych, bram i furtek, które mają być zamontowane, wraz z dokładnym opisem materiałów, które mają być wykonane (wymiary) kształtowników, rodzaj siatki) Zamieszczony przez Zamawiającego opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiera za mało informacji i nie pozwoli na poprawne sporządzenie oferty.

Pyt. 2. Czy Zamawiający przewiduje montaż zamków i rygli w projektowanych bramach i furtek ? Jeżeli tak to jakich ?

Pyt. 3. Prosimy o podanie klasy obciążenia dla wpustów i odwodnienia liniowego.

Odp. na pytanie nr 1

Uproszczona dokumentacja nie zawiera rysunków technicznych dotyczących elementów ogrodzeń. Należy przyjąć typ ogrodzeń powszechnie dostępnych na rynku wraz z elementami niezbędnego wyposażenia tj. zawiasy, zamki, rygle.

Podstawowe wymiary paneli, furtek, bram zostały podane w przedmiarze robót.

Elementy ogrodzenia wykonane ze stali, zabezpieczenie antykorozyjne paneli, bram i furtek - ocynk + poliestr.


Siatka stalowa, zabezpieczenie siatki- cynk + powłoka PCV.

Odp. na pytanie nr 2

Zawiasy, zamki, rygle należy przyjąć typowe na wyposażeniu bram i furtek, dostępne na rynku.

Odp. na pytanie nr 3

Klasy obciążenia dla wpustów i odwodnienia liniowego - kl. B125.


BURMISTRZ
Krystyna Lewańska

Charakterystyka robót budowlanych

Zakres robót obejmuje :

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia zewnętrznego boiska z siatki na słupkach metalowych, powierzchnia siatki 1199 m²
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wewnętrznego boiska z siatki na słupkach metalowych, powierzchnia rozbiórki 380 m²
- rozbiórkę samej siatki bez słupów z ogrodzenia kortów - powierzchnia siatki 393,17 m²
- ogrodzenie zewnętrzne boiska z paneli siatkowych wysokości 1,76m i rozstawie słupków 2,505m długość ogrodzenia 666,3m
2 bramy 5,4m x 1,76m
2 furtki 1,1m x 1,76m
- ogrodzenie wewnętrzne kortów siatką na istniejących słupach - siatka powlekana 50x50x3 mm, powierzchnia siatki 432 m²
- ogrodzenie wewnętrzne boiska panelami z siatki o wysokości 1,36m i rozstawie słupków 2,505m, długość ogrodzenia 292,7m
brama wjazdowa o szer 13,6m x 1,36m
brama wyjazdowa szer 5,4m x 1,36m

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Kryształ Lewańska
Kryształ Lewańska