

GP.271.4.2012

Frombork, 24.05.2012 r.

„Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.”

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Zwracamy się o podanie uziarnienia mieszanek mineralno-bitumicznych. Brak informacji w ST i projekcie.

Odpowiedz na pytanie 1.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0+16
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0+16

Pytanie 2.

Jakie materiały z rozbiórki będą stanowić będą stanowiły własność zamawiającego?

Odpowiedz na pytanie 2.

Materiały pochodzące z rozbiórki będą stanowiły własność Zamawiającego, za wyjątkiem nawierzchni betonowej, dla zadania I w ilości 89,0 m² i dla zadania II 570,0 m².

Pytanie 3.

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej o rys. nr 18 i 19 – przebudowa komory ciepłowniczej.

Odpowiedz na pytanie 3.

Dokumentacja uzupełniająca dotyczące przebudowy komory ciepłowniczej zostało zamieszczona na stronie.


BURMISTRZ
Krystyna Lewańska