

Frombork dn. 12 maja 2003r

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
we FROMBORKU
14-530 FROMBORK, os. Słoneczne 28
☎ (55) 243-72-09
NIP 582-00-06-926 REGON 170193122

STANOWISKO POWIATOWE
w BRANIEWIE

W a r u n k i t e c h n i c z n e

o d b i o r u ś c i e k ó w

Obiekt: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a

Adres obiektu: m. Narusa gm. Frombork

1. Warunki odprowadzania ścieków sanitarnych: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i przyłączami
2. Szczegółowe warunki techniczne odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci miejskiej:
 - 2.1. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przewodu miejskiego ϕ 200 w ul. Elbląskiej wykonać poprzez podłączenie jej do istniejącej studzienki rewi-zyjnej, znajdującej się na terenie posesji- Nr 40a pana Jana Żydziała
3. Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia ulicy Elbląskiej w sieci wod.- kan. stanowi integralną część niniejszych warunków technicznych
4. Termin ważności niniejszych warunków technicznych wygasa po upływie 1 roku od daty ich wystawienia.

KIEROWNIK/ZAKŁADU
Wodociągów i Kanalizacji
we Fromborku
Henryk Wroński

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Myszkowski
Waldemar Myszkowski

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Myszkowski
Waldemar Myszkowski