



<b>WP-RB/59/06</b> Numer	<b>Braniewo</b> Miejscowość	<b>20-03-2006</b> Data (dzień, miesiąc, rok)
-----------------------------	--------------------------------	---

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA  
Oddział w Elblągu

1. Przyłączany obiekt:  
Nazwa: przepompownia ścieków P-2; dotyczy obiektu projektowanego  
Adres (Nr działki): Gmina Frombork, Miejscowość Narusa dz. nr 123/8
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 3 kW (zwiększenie mocy o: 3 kW)
4. Miejsce przyłączenia:  
złącze kablowe nr ZK-2701  
stacja zasilająca NARUSZ [1327] z transformatorem o mocy 100 kVA.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  
zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe, wstępnie długość szacuje się na l = 5 m.
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
  - 7.1. Urządzenia WN i SN: nie dotyczy.
  - 7.2. Stacja transformatorowa: bez zmian.
  - 7.3. Urządzenia nn: wykonać przyłącze kablowe YAKXS 4 x (wg obliczeń) do zestawu złączowo- pomiarowego, który należy usytuować przy istn. złączu.
  - 7.4. Wyposażenie instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane: Podmiot Przyłączany własnym kosztem i staraniem:
    - zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (pkt 5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowując ją do mocy przyłączeniowej i obowiązujących wymagań ochrony od porażeń. Powyższe instalacje pozostaną na majątku i eksploatacji odbiorcy,
    - do szafki pomiarowej wprowadzi wlv o przekroju dostosowanym do potrzeb.Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzebiegowej poprzez zastosowanie wg potrzeb wielostopniowego układu połączeń ograniczników przepięć klas B, C i D.
  - 7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy: zapewnić zabezpieczenie sieci Koncernu ENERGA przed wystąpieniem zakłóceń powodowanych i wprowadzanych przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
  - 7.6. Dostosowanie przyłączanych instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego: nie dotyczy.