

Frombork, 28.08.2013r.

GP.271.8.2013

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Zagospodarowanie nabrzeża portowego we Fromborku z Placem Zabaw”.

PYTANIE

W treści SIWZ jest mowa o „...poprowadzenie przyłącza do przewidzianych przenośnych toalet miejskich...”. Czy oznacza to, że toalety będą podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektryczności z możliwością ich odłączenia i przesunięcia w inne miejsce? Czy mają to być toalety posadowione na fundamencie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że toalety będą podłączone do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje się ich odłączenia i zmiany lokalizacji. Fundament pod toalety będzie stanowiła nawierzchnia z kostki betonowej wg projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej.

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
mgr Marek Stanisław Misztal