

Frombork, 30.05.2016r.

KRB.271.1.7.2016

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola miejskiego we Fromborku wraz z aktualizacją audytu energetycznego obiektu

Pytanie z dnia 25.05.2016r.:

„W nawiązaniu do Zapytania ofertowego KRB.271.1.7.2016 – na opracowanie projektu Termomodernizacji przedszkola z biblioteką przy ul. Osiedle Słoneczne 16, uprzejmie proszę o określenie wstępnego zakresu termomodernizacji przedmiotowego budynku, jaki zamierza zrealizować Zamawiający.”

Odpowiedź:

Termomodernizacja przedszkola we Fromborku - ZAKRES OPRACOWANIA:

- Ocieplenie ścian fundamentowych,
- Ocieplenie ścian nadziemna metodą lekką-mokrą,
- Ocieplenie poddasza z wymiana pokrycia dachowego (dachówka),
- Wymiana rynien i rur spustowych,
- Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej (w większości już jest wymieniona),
- Wykonanie obróbek blacharskich i parapetów,
- Remont kominów,
- Remont schodów wejściowych do budynku (głównych, oraz bocznych),
- Remont tarasów wokół budynku,
- Dopasowanie instalacji c.o. do nowych parametrów pracy,
- Wymiana instalacji odgromowej.

Z up. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Nawrot-Kopycińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA